



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju, woj. śląskie
MZ.5580.20.2017

Vpłynęło OPS Jastrzębie-Zdrój

Data2.7.11P. 2017.....

Nr rejestr.

DECYZJA Nr 5.2017.MZ

**Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1204,) oraz na podstawie art. 10, art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu 13-20 czerwca 2017 roku, przez przedstawicieli tutejszej Komendy, stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9.

W związku z powyższym,

NAKAZUJE

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

wykonanie w ustalonych terminach niżej wymienionych obowiązków:

1. Doprowadzić drzwi przeciwpożarowe do pełnej sprawności, w szczególności poprzez naprawę samozamykaczy, w celu zapewnienia ich samoczynnego zamykania.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1, pkt 2, 15, ust. 2, pkt 1 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 31. 08. 2017r.
2. Doprowadzić instalację hydrantową wewnętrzną do pełnej sprawności, poprzez odłączenie jej od przyborów sanitarnych lub zabezpieczenie w taki sposób, aby w przypadku ich uszkodzenia nie spowodowało to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 25 ust. 8, 9 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 31. 01. 2018r.
3. Doprowadzić instalację oświetlenia ewakuacyjnego do pełnej sprawności celem uzyskania wymaganych w PN parametrów poprzez wymianę akumulatorów zgodnie z przedstawionym protokołem badania przedmiotowej instalacji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 31. 08. 2017r.
4. Przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 31. 08. 2017r.

[1] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. nr 109, poz.719).

Uzasadnienie

Nałożone obowiązki wynikają z przepisu prawnego [1], a ich realizacja ma zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz bezpieczną ewakuację osób i mienia w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Niesprawne lub niewłaściwie zabezpieczone instalacje i urządzenia przeciwpożarowe przyczyniają się do rozprzestrzeniania pożaru i utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo gaśniczej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



Komendant Miejski
z up. bryg. mgr inż. Mirosław Juraszczyk
Z-ca Komendanta Miejskiego

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Opolska 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój.
2. A/a - KM PSP w Jastrzębiu - Zdroju.