



MZ.5580.20.2017

## PROTOKÓŁ

### **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1934).

**ml. bryg. mgr inż. Robert Myrcha** – kierownik sekcji kontrolno - rozpoznawczej,  
**kpt. mgr inż. Michał Zblewski** - starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych,

legitymujących się upoważnieniem nr MZ.5580.20.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzili w dniach 13 - 20 czerwca 2017 roku, czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku

**Ośrodka Pomocy Społecznej,  
ul. Opolska 9 w Jastrzębiu - Zdroju.**

Czynności przeprowadzono w obecności:

Z-ca DYREKTORA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Teresa Bac*

#### **Zakres czynności:**

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

#### **Kontrolowany obiekt:**

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej,  
ul. Opolska 9 w Jastrzębiu - Zdroju.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono co następuje.

Charakterystyka Budynku.

Szczegółowe dane techniczne wraz mapą zagospodarowania terenu w załącznikach do protokołu.

Książka obiektu budowlanego (dane identyfikacyjne obiektu  $\square$ , dane techniczne charakteryzujące obiekt  $\square$ ), mapa zagospodarowania terenu  $\square$ )

WYKONANE W OJCIECU KRUCZEK 2011v.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ..... 12.06.2017 r. AKTUALIZACJA Inż. PIOTR ANTOS

(data sporządzenia, autor)

Stan techniczny instalacji użytkowych:

1. Instalacja elektryczna ..... 12 WRZESIEŃ 2014v.
2. Instalacja odgromowa ..... 10 WRZESIEŃ 2014v.
3. Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ..... BRAK AKTUALNEGO BADANIA
4. Przewody wentylacyjne i kominowe ..... 5 MAJ 31 SIERPIEŃ 2016v.
5. Wentylacja mechaniczna ..... ~~.....~~
6. Instalacja oddymiania ..... 8 MARZEC 2017v.
7. Instalacja gazowa ..... 3 PAŹDZIERNIK 2016v.
8. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego ..... 22 SIERPIEŃ 2016v.
9. Instalacja hydrantowa ..... SIERPIEŃ 2016v.
10. Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze .. ~~.....~~
11. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji ..... 17 CZERWIEC 2016v.
12. Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego ..... 8 MAJ 2017v.
13. Ogrzewanie obiektu ..... SIEĆ MIEJSKA
14. Hydranty zewnętrzne; ilość 1, odległość od budynku 47m.
15. Dojazd do budynku ..... PRAWIDŁOWY
16. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych ..... PRAWIDŁOWE

W obiekcie nie stwierdzono występowania substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.

Uwagi:

- BRAK ZAPORU ODCIĄJĄCEGO PRZECIĘSTWA NA PŁOCIE WODY UŻYTKOWEJ 2 PCV.
- WYMIENIĆ AKUMULATORY W ZGODNIE Z ZALECENIAMI Z PROTOKOŁU.
- ZDEMONSTROWAĆ FUNKCJĘ SAMOZAMYKANIA W DRZWIACH PRZECIWOPOŻAROWYCH.
- BRAK WAŻNEGO BADANIA PPOŻ. WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisało bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z-ca DYREKTORA  
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Teresa Ras.....

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji  
Kontrolno-Rozpoznawczej  
mł. bryg. mgr inż. Robert Myrcha

Starszy Specjalista  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych  
kpt. mgr inż. Michał Zbiewski

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

